AVERTISSEMENT

"Le fond de ce plan est cadastral (source DGFiP de 2021); par convention de précision, il est rappelé en conséquence que les représentations graphiques sont figuratives."

N

LÉGENDE

Réseau de collecte d'eau pluviale :

- Réseau public d'eau pluvial (canalisation)
- Branchement (tête de réseau) sur le réseau public
- Fossé ou vallon
- Dalot (vallon couvert)
- Vallon couvert et aménagé (canal)
- Caniveau

Périmètres de protection immédiats et rapprochés des sources romaines :

- Périmètre de protection immédiat du forage de la Louve
- Périmètre de protection immédiat du forage de la Sambuque
- Protection rapprochée des forages de la Sambuque et de la Louve
- Protection éloignée des forages de la Sambuque et de la Louve

Zones exposées à un risque d'inondation :

- B1 - Secteurs d'autre zone urbanisée (AZU) soumis à un aléa faible à modéré
- B1-ESR - Secteurs d'autre zone urbanisée (AZU) soumis à un aléa faible à modéré situés dans un espace stratégique de requalification
- B2 - Secteurs de centre urbain (CU) soumis à un aléa faible à modéré
- R0 - Bandes de terrain constituées des lits mineurs des cours d'eau, vallons et autres canaux augmentés de marges de 8 m par rapport à leur axe
- R1 - Secteurs d'autre zone urbanisée (AZU) et de zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) soumis à un aléa fort
- R1-ESR - Secteurs d'autre zone urbanisée (AZU) et de zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) soumis à un aléa fort situés dans un espace stratégique de requalification
- R2 - Secteurs de zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) soumis à un aléa faible à modéré
- R3 - Secteurs de centre urbain (CU) soumis à un aléa fort
- Limite de bassin versant (tracés indicatifs)

70 litres/m² de S.I. : Hypothèse de dimensionnement des ouvrages de rétention (S.I. = surface imperméabilisée)

BASSIN VERSANT LA BRAGUE
100 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT BEAU RIVAGE
70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT GARBERO
70 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT VAL CLARET
70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT FORT-CARRE
40 litres/m² de S.I.
ou rejet direct en mer

BASSIN VERSANT SAINT ROCH
40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT CENTRE VILLE
40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT MADE
100 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT LAVAL
100 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT ILETTE
Bassin versant 1 : 70 litres/m² de S.I.
Bassin versant 2 : 40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT BAS LAUVERT
70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT LYS
100 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 70 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT ILES
70 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT SAINT HONORAT
70 litres/m² de S.I.
Zones inondables PPRI : 40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT HOLLYWOOD
Bassin versant Hollywood 1 : 70 litres/m² de S.I.
Bassin versant Hollywood 2 : 40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT CAP OUEST
40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT CAP EST
40 litres/m² de S.I.

BASSIN VERSANT CAP SUD
40 litres/m² de S.I.

CRIEE FLORALE (BEAU RIVAGE SUD)
VALLON GARBERO
VALLON DU VAL CLARET
ST-ROCH
LA TORTUE
LA TOURRAQUE
Défluence FOCH
Sortie Royal
Sortie 7 CAPITAINES
Sortie SALIS
GARDIOLE
Epi n°1 MADE
Epi n°2
Epi n°3
Epi n°4
Epi BRETAGNE
Epi LISERON
Epi LUTETIA
Epi DES ILES
Epi ST HONORAT
Ponton COURBET
Ponton HOLLYWOOD
Sortie PINEDE
BELLES RIVES
PORT GALLICE
TAMISIER
NAUDIN
CALLADE
PAS DU DIABLE
Sortie ANTIQUITE
Sorties PETITE PLAGE
GAROUPE
ONDES
NIELLES
Parking BATTERIE

PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune d'Antibes

Pièce du PLU

9C

SCHÉMA DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Échelle : 1/8000e

PLU approuvé par DCM le 13 mai 2011

PLU révisé approuvé par DCM le 29 mars 2019

PROCÉDURES D' ÉVOLUTION DU PLU

Mise en compatibilité n°1 : 1er octobre 2021

Modification de droit commun n°1 : 15 mars 2022

Modification simplifiée n °1 : 17 février 2023

Plan dressé par le service Planification et Patrimoine - Direction Urbanisme - DGA DEAD - Ville d'Antibes