

Commune de

BURY

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**


APPROBATION

Vu pour être annexé
à la délibération en date du :

15 NOV. 2007



DEFENSE INCENDIE



Arrivée le 10-05-06

Le chef du centre de secours de MOUY

A

Monsieur le maire de BURY

Objet : Vérifications annuelles des hydrants

Monsieur le maire,

Suite à l'arrêté préfectoral du 21/03/2006 concernant les restrictions d'usage d'eau, la tournée n'a pu être effectuée dans les conditions habituelles.

Mais un contrôle visuel a quand même été effectué par nos soins (voir tableau ci-joint).

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire mes sincères salutations.

A/C NAMUR

Commune de : BURY

Date de réalisation : 04/05/2006

Débit en m³/H

N°	Nature	Maxi.	à 1 bar	à 0.6 bar	Implantation	Observations
	Non				SAINT CLAUDE Devenue Juvencé Rue F. Rob.	
1	BI 100				Rue Ferdinand Buisson angle Rue Raspail	RAS
2	PI 100				Rue Ferdinand Buisson devant le chenil	RAS
3	BI 100				Rue Ferdinand Buisson face chemin Cavée	RAS
	PI 100				Rue de la Plaine	RAS
					SAINT EPIN	
	PI 100				Saint Epin face au n° 104	RAS
	PI 100				Saint Epin devant le n° 51	RAS
	PI 100				Saint Epin devant le n° 24	RAS
	PI 100				Saint Epin face au n° 3	NON TROUVE
	PI 100				Ferme d'Arsy	RAS
					BURY	
	PI 100				Rue Jean Jaurès face au n° 3	COFFRET HORS SERVICE
	BI 70				Rue W. Rousseau à côté du n° 136	RAS
	PI 100				Rue Jean Jaurès face au n° 17	RAS
	PI 100				Rue Albert Martin devant le n° 321	MANQUE 1 BOUCHON 70
	PI 100				Rue Albert Martin devant le n° 125	RAS
	PI 100				Rue Albert Martin au pied de l'église (poteau vert)	RAS
	PI 100				Rue Pillon Crouzet devant le n° 165	RAS
	PI 100				Rue Gambetta devant le n° 180	RAS

Le Chef de Centre
Adjoint/Chef NAMURLe Service Prévention
Sergent/Chef COISY L.
Caporal MONNIER, B

Note :

Commune de : BURY

Date de réalisation : 04/05/2006

Débit en m³ / H

N°	Nature	Maxi.	à 1 bar	à 0.6 bar	implantation	Observations
18	PI 100				Rue Raymond Delacourt	COFFRET HORS SERVICE MANQUE 1 BOUCHON 70
19	PI 100				Rue Voltaire	RAS
20	PI 100				Entrée Z.I.	RAS
21	PI 100				Z.I. au bout de la zone	RAS
22	PI 100				Impasse Voltaire à côté du n° 250	RAS
23	BI 100				Rue Duvivier devant le n° 165	NON TROUVE
24	PI 100				Rue de Beauvais à côté du n° 64	RAS
25	PI 100				Rue de Beauvais angle Rue des Fauvettes	RAS
26	PI 100				HLM Bâtiment D sur le parking	COFFRET HORS SERVICE
27	PI 100				Rue des Hirondelles angle Rue des Pinsons	RAS
28	PI 100				Rue des Tourterelles devant le n° 21	RAS
29	PI 100				Rue de Beauvais devant le n° 660	RAS
30	BI 70				Rue Duvivier face au n° 514	RAS
31	PI 100				Rue Duvivier face cité Herminie	COFFRET HORS SERVICE MANQUE 1 BOUCHON 70
2	PI 100				Magasin Bricomarché (2 passages à sens unique)	RAS
3	PI 100				Rue Henri Barbusse Face n° 182	RAS
1	PI 100				Rue Jean Jaures Angle Noel Ruffier	RAS
					MERARD	
	BI 100				Rue des Acacias face au n° 99	RAS
	BI 100				Rue Pasteur devant le n° 203	RAS
	PI 100				Rue Pasteur devant le n° 389	RAS
	PI 100				Rue Pasteur devant le n° 633	RAS
udant/Chef NAMUR Sergent/Chef COISY L. Caporal MONNIER, B						