URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25

Commune de ERQUERY

PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé
à la délibération en date du :

26 février 2008

8

ANNEXE RESEAUX DIVERS

URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25

Commune de ERQUERY

PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé
à la délibération en date du :

26 février 2008

8a

DEFENSE INCENDIE

CENTRE DE SECOURS DU CLERMONTOIS

COMMUNE DE ERQUERY

Contrôle des Bouches et Poteaux d'Incendie

N°	Type	marque	diamètre cana	diamètre sortie	Q / max en M3/h	Q / 1 bar en M3/h	Q / 0,6 bar en M3/h	NFS 61-221	effectué le	nom		Observations	
1	P.I	P.A.M		70	52		45		07/03/2007	GUIBERT	8 Rue de la République	P. A	
2	P.I	B		100	51		48		07/03/2007	GUIBERT	Côté opposé au n°1 rue Jean Jaurès	N.C	
3	P.I	P.A.M	100	70	38		30		07/03/2007	GUIBERT	16 rue Jean Jaurès	P. A	
4	P.I	B	150	100	94	79			07/03/2007	GUIBERT	Côté opposé au n° 16 rue de la République	C	
5	P.I	B	100	100	83	70			07/03/2007	GUIBERT	face au n°10 Pierre et Marie Curie	C	
6	P.I	B		100	90	84			07/03/2007	GUIBERT	2 rue Emile Combes	N.C	
7	P.I	B	100	100	90	66			07/03/2007	GUIBERT	Face n° 34 rue Jean Jaurès	C	
8	P.I	B	150	100	184	163			07/03/2007	GUIBERT	Angle C.H.S. Villers et rue Pasteur	C	
9	BI			40					07/03/2007	GUIBERT	Rue Aristide Briand devant le n° 1 « Ecole et Mairie »	N. C	bouche d'arrosage
10	PI	P.A.M	150	100	102	93			07/03/2007	GUIBERT	4, rue Jules Ferry	C	
11	PI	P.A.M	150	100	164	128			07/03/2007	GUIBERT	21, rue Pasteur	C	
12	PI	P.A.M	150	100	164	151			07/03/2007	GUIBERT	RD 37 (angle Villers)	C	
15	RESERVE INCENDIE								07/03/2007	GUIBERT	Rue de la République face PI n° 1	C	
13	PI	P.A.M	150	100		200			29/01/2007	HESSE	Rue Pasteur	C	

NC Non conforme

C Conforme

P, A Prise accessoire

MARQUE: **B comme Bayard** **P.A.M comme Pont A Mousson** **AUTRE**