

Commune de

**SAINT-LEU
D'ESSERENT**

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
10 FEV. 2014

7 a

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitent, pour qu'elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les poteaux doivent pouvoir débiter 60 m³ par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum.

De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne doit pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951.

70 poteaux ou bornes incendie sont recensés sur la commune, dont 55 sur le domaine public. D'après le relevé des hydrants effectué par le Centre de Secours en 2010, seuls 3 poteaux ne délivrent pas un débit suffisant : dans l'allée des Sablons, dans la rue Christine, et à l'angle de la rue Jules Michelet et de la rue de Mello.

Les non-conformités sont en diminution depuis ces trois dernières années (elles étaient au nombre de 8 en 2007).

De plus, l'examen de la portée des hydrants révèle que certaines sections de rues sont situées en dehors du rayon d'action de 200 m linéaires sur voie carrossable de l'un des poteaux normalisés (poteaux conformes). C'est le cas des secteurs précédemment mentionnés ; il en est de même de la rue de Boissy et de la rue du Dernier Bourguignon.

S'agissant de l'allée des Sablons et du quai le long de l'Oise, une plate-forme équipée d'un dispositif d'aspiration (respectivement en bordure de l'étang et en bordure de la rivière) pourrait être aménagée.

Par ailleurs, les péniches à usage d'habitation sont autorisées à s'installer le long de l'Oise, leur défense incendie doit également être assurée.

Le dernier contrôle des hydrants, effectué par le Centre de Secours, est joint ci-après.

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°comm	Nom Commune	N°	Type	E	A	A	V	Adresse	Pression Statique a	Pression Dynamique a	Débit Maxi	Débit A-1 bar	Débit A-0,5 bar	Diam. ext.	Diam. int.	Vitesse de m/s	g	g	Débit maxi m³/h	Vol. class. eau	Alt. class. eau	Alt. class. eau	Res. interne
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100					Angle rue Bas Meltemont/16, rue Voila	5,30	3,90	60,00			125	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100					22 quater, rue Salvalor Allende	6,50	5,70	60,00			200	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00003	P100					Rue Jacques Prévert (face au 2)	6,60	5,20	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00004	P100					Rue de Boissy (face au 62)	5,50	5,30	60,00			200	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00005	P100					Angle rue de Boissy/rue de la solidarité	5,30	3,90	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00006	B100					Rue de Bas Meltemont (niveau de la sirène Sapeurs Pompiers)	6,10	5,60	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00007	P100					Angle rue Louis Lumière/rue Voila	4,50	1,70	60,00			125	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00008	P100					Allée Paul Eluard (Parking)						150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00009	P100					Rue du Peuple (Entrée Cité de la Mulette)	6,10	4,80	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00010	P100					Allée des Sablons (Entrée de l'impassée)	6,10		67,00	58,00	53,00	100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00011	P100					13, rue des Iles	6,50	2,90	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00012	P100					Avenue de la Commune de Paris (Stade)	4,60	4,40	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00013	P100					22 avenue de la Commune de Paris (face I.M.E.)	4,70	4,30	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00014	P100					21, rue d'Hardillière	5,80	3,70	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00015	P100					Angle 2, rue Jean Jaurès/rue de la Libération	6,00	2,80	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00016	P100					Rue de la république (face au laboratoire d'analyses)	6,20	3,50	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00017	P100					Rue Sauvelierre (cabine téléphonique)	6,40	4,50	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00018	P100					Rue Pasteur (au feu tricolore)	6,30	3,90	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00019	P100					Rue Ferdinand Buisson (niveau pharmacie)	6,50	4,60	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00020	P100					2, rue de l'Hotel Dieu	6,50	3,50	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00021	P100					5, allée Gabriel Péri	5,10	1,30	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00022	P100					33, rue d'Hardillière	4,00	2,00	60,00			150	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00023	P100					Lotissement du Val	5,10	2,60	60,00			100	100/2x070		□	□					
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00024	P100					Angle rue Jules Michelet/rue de Mello	4,30		54,00	46,00	43,00	125	100/2x070		□	□					

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E 1 d s	A 0 s	V 1 s	Adresse	Pression statique	Pression dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 1 bar	Diam. élém.	Diam. ext.	Volume à 1 bar	E 1 d s	E 1 d s	Diam. ext.	Vol. élém.	All. élém.	Rés. résistance
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00025	P100				Rue du Grand Clos (face au 4)	3,30	1,90	60,00		100	100/2x070				100			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00026	P100				17, rue Alfred Nlaudet	3,80	1,90	60,00		125	100/2x070				125			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00027	P100				Rue Henri Barbusse (face au 6)	4,40	5,90	60,00		200	100/2x070				200			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00028	P100				Rue Jules Ferry (niveau salle des fêtes)	3,90	6,10	60,00		100	100/2x070				100			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00029	P100				18, avenue Marx Dormoy	1,10	3,90	60,00		100	100/2x070				100			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00030	P100				Face au 48, rue Guy Moquet/rue Marx Dormoy	1,60	3,90	60,00		150	100/2x070				150			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00031	P100				6, allée des Bleuets	1,60	3,00	60,00		100	100/2x070				100			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00032	P100				Rue Marcel Paul (niveau "Aquatulle")	3,40	6,80	60,00		125	100/2x070				125			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00033	P100				Route de Creil ("Les Vergers de Saint Leu")	4,50	6,40	60,00		100	100/2x070				100			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00034	P100				Route de Creil ("Parc S.N.C.F.")					200	100/2x070				200			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00035	B100				Rue du Bourg (face au N°6)	4,00	2,30	60,00		125	100				125			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00036	B100				Rue de l'église (face au N°27)	5,10	3,10	60,00		150	100				150			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00037	P100				Angle rue de Rouen/rue Henri Dunant	5,50	4,50	60,00		125	100/2x070				125			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00038	B100				Angle rue du Bourg/rue de la Croix Aude					125	100				125			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00039	P100				Cité du petit Thérain (rue des Carrières/R.D. 92)	6,00	5,10	60,00		200	100/2x070				200			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00040	P100				Cité du petit Thérain (Immobilier EVA)	6,30	5,70	60,00		200	100/2x070				200			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00041	P100				Route de Creil (face panneau parking)	6,10	5,70	60,00		200	100/2x070				200			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00042	B100				22, rue Christine	6,20	1,00	60,00		080	100/2x070				080			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00043	B100				Z.I. le Renoir (face Déchetterie)	6,00	3,30	60,00		150	100				150			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00044	P100				Z.I. le Renoir (SALVA 80)	6,20	3,60	60,00		150	100/2x070				150			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00045	P100				Z.I. le Renoir (Quai déchargement EDF (M.R.V.O.))	6,30	3,10	60,00		150	100/2x070				150			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00046	B100				Z.I. le Renoir EUROVA	6,10	2,50	60,00		150	100/2x070				150			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00047	P100				Cité du petit Thérain (derrière Els point P)	6,00	4,60	60,00		100	100/2x070				100			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00048	P100				Angle rue Groupe Manouchian/rue Jacques Prévert	6,80	5,90	60,00		100	100/2x070				100			

25/08/2010

HYDRANTS

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E	A	A	V	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit A 0,8 bar	Diam. alim.	Diam. sortie	Volum. réserve m3	Unité	Vol. chm. eau	Alt. chm. eau	Rec. Inconnu
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00049	P100	✓	✓	✓	✓	Rue Jules Ferry (R.P.A.)	6,40	2,80	60,00			100	100/2x070		□			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00050	B100	✓	✓	✓	✓	12, rue Jean Moulin	5,90	4,30	60,00			200	100		□			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00051	P100	✓	✓	✓	✓	Rue Salvador Allende (Camping)	6,80	6,20	60,00			100	100/2x070		□			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00052	P100	✓	✓	✓	✓	8, rue du Clos Vert	6,10	5,70	60,00			100	100/2x070		□			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00053	P100	✓	✓	✓	✓	12, rue Alfred Naudet	3,80	1,50	60,00			125	100/2x070		□			
Voie publique	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00054	P100	✓	✓	✓	✓	Rue des Marguilliers	6,80	4,50	60,00			Inconnu	100/2x070		□			
INSTITUT ME	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100	✓	✓	✓	✓	11, Avenue Commune de Paris (Intérieur)						100	100/2x070		□			
INSTITUT ME	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100	✓	✓	✓	✓	11, Avenue de la Commune de Paris (extérieur)	4,70	4,30	60,00			100	100/2x070		□			
BASE DE LOI	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100	✓	✓	✓	✓	Base de Loisirs (école de voile)	6,80	3,90	60,00			200	100/2x070		□			
BASE DE LOI	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100	✓	✓	✓	✓	Base de Loisirs (Poste de Secours)	7,00	3,30	60,00			200	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°1	7,10	2,70	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°2	11,00	7,50	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00003	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°3	11,00	5,90	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00004	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°4	8,30	6,60	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00005	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°5	6,70	5,10	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00006	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°6						150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00007	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°7	8,40	5,60	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00008	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°8	8,30	6,80	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00009	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°9	10,60	7,10	60,00			150	100/2x070		□			
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00010	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°10	6,80	3,80	60,00			150	100/2x070		□			
CAMPING CA	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100	✓	✓	✓	✓	Chemin des Carrières (au niveau de la réception)	4,60	2,30	58,00	52,00	55,00	150	100/2x070		□			
SNCF PETIT	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100	✓	✓	✓	✓	R.D. 92 (Derrière le dépôt)	6,60	4,10	60,00			Inconnu	100/2x070		□			
SNCF PETIT	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100	✓	✓	✓	✓	R.D. 92 (Parking administratif)	6,20	3,20	60,00			Inconnu	100/2x070		□			

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E	A	A	V	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit stat. à 1 bar	Débit stat. à 0,5 bar	Diam. alim.	Diam. sortie	Vitesse d'écoulement m/s	E	E	Débit stat. min.	Vit. chât. eau	Alt. chât. eau	Res. incendie
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°1	7,10	2,70	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°2	11,00	7,50	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00003	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°3	11,00	5,90	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00004	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°4	8,30	6,60	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00005	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°5	6,70	5,10	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00006	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°6					150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00007	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°7	8,40	5,60	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00008	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°8	8,30	6,80	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00009	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°9	10,80	7,10	60,00		150	100/2x070		□	□				
ELECTRICITE	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00010	P100	✓	✓	✓	✓	E.D.F. N°10	6,80	3,60	60,00		150	100/2x070		□	□				

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t i n c i t i v e s	A d r e s s e	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,8 bar	Diam. alim.	Diam. orifice	Vitesse rés. m/s	Rég. P2	Rég. P1	Débit réalm. m³/h	Vit. chât. eau	Alt. chât. eau	Rés. incendie
INSTITUT ME	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100		11, Avenue Commune de Paris (intérieur)					100	100/2xØ70		□	□				
INSTITUT ME	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100		11, Avenue de la Commune de Paris (extérieur)	4,70	4,30	60,00		100	100/2xØ70		□	□				

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t i n c i t i v e s	A d r e s s e	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,8 bar	Diam. alim.	Diam. orifice	Vitesse rés. m/s	Rég. P2	Rég. P1	Débit réalm. m³/h	Vit. chât. eau	Alt. chât. eau	Rés. incendie
SNCF PETIT	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100		R.D. 92 (Derrière le dépôt)	6,60	4,10	60,00		Inconnu	100/2xØ70		□	□				
SNCF PETIT	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100		R.D. 92 (Parking administratif)	6,20	3,20	60,00		Inconnu	100/2xØ70		□	□				

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t i n c i t i v e s	A d r e s s e	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,8 bar	Diam. alim.	Diam. orifice	Vitesse rés. m/s	Rég. P2	Rég. P1	Débit réalm. m³/h	Vit. chât. eau	Alt. chât. eau	Rés. incendie
BASE DE LOI	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100		Base de Loisirs (école de voile)	6,80	3,90	60,00		200	100/2xØ70		□	□				
BASE DE LOI	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00002	P100		Base de Loisirs (Poste de Secours)	7,00	3,30	60,00		200	100/2xØ70		□	□				

HYDRANTS

25/08/2010

Implantation	N°com	Nom Commune	N°	Type	E t i n c i t i v e s	A d r e s s e	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit à 1 bar	Débit à 0,8 bar	Diam. alim.	Diam. orifice	Vitesse rés. m/s	Rég. P2	Rég. P1	Débit réalm. m³/h	Vit. chât. eau	Alt. chât. eau	Rés. incendie
CAMPING CA	60584	SAINT LEU D'ESSERENT	00001	P100		Chemin des Carrières (au niveau de la réception)	4,60	2,30	58,00	55,00	150	100/2xØ70		□	□				