Ce plan est la création de IRH Ingénieur Conseil. Toute utilisation ou reproduction non autorisée, même partielle, sera poursuivie judiciairement.

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

Commune de LABEUVRIERE

DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

Défense projetée

Légende:

- Zone couverte au minimum par 2 hydrants principaux sans garantie de simultanéité
- Zone couverte par 1 hydrant principal
- Zone couverte au minimum par 1 hydrant principal en portée longue (de 150 à 200m)
- Zone couverte par 1 hydrant accessoire conforme
- Zone couverte par hydrants principaux non conformes
- Zone couverte par hydrants accessoires non conformes
- Zone non couverte
- Hydrant accessoire
- Hydrant principal
- Citerne

Défense conforme / Défense non conforme

Remplacement de l'ancien réservoir en tesrre incendie + puisard dépoté

Citerne incendie de 60m³ à installer

Conversion en Hydrant accessoire pi 65/70

Citerne incendie de 120m³ à installer

Poteau incendie existant Commune de Lapugnoy

Pose en tryère existante Commune de Lapugnoy

Tranchée impossible

Remplacement de la vanne fermée par un sectionnement

Pose en tryère à encastrer dans la Chaussée

Remplacement de la vanne fermée par un sectionnement de pression aval

Citerne incendie de 30m³ à installer

Voies SNCF obstacle infranchissable

Citerne incendie de 30m³ à installer avec la commune de Choques

DCI existante Commune d'Ambrezin

Ind.	Date	Modifications	Etabli par	Vérifié par
E				
D				
C				
B				
A	28/05/2010	1ere EMISSION	L.THIBO	F.FONO

irh Ingénieur Conseil

AGENCE NORD PICARDIE
Zone d'activités du Pâturon - BP 100
62490 FRESNES LES MONTAUBAN
Tél: 03 21 69 76 00
Fax: 03 21 69 76 99
Mail: nord@irh.fr

n° PLAN: 001
Date: 10/02/2010
Echelle: 1/2500

PHASE: DIAG
N°affaire DSC09051EH